



UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I TERMOENERGETIKU

A.Medvedeva 14. 18000 Niš. Tel./Fax: (018) 524-929

NARUČILAC ISPITIVANJA:
PROIZVOD:

“FENIKS BB” - Niš, Čegarska 16
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom
KV 065/50
2003.

TIP:
GODINA PROIZVODNJE:

TEHNIČKI PODACI

Nazivni prečnik, mm	DN	65
Nazivni pritisak, bar	PN	16
Nazivni hod, mm	H	25
Nazivni koeficijent protoka, m ³ /h	K _{vs}	50
Diferencijalni pritisak, bar	Δp _w	0,2
Protočna karakteristika		jednakoprocentna
Povezivanje		prirubnicama

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa JUS ISO 7005-1, JUS M.C5.092, JUS L.N4.050 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

Br. 36-5

kao potvrda kvaliteta za

REGULATOR PROTOKA SA
INTEGRISANIM REGULACIONIM VENILOM

tip: KV 065/50

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- ♦ stručni nalaz broj 36/10 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 26.06.2003. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA

B. Stojanović
dr Branislav Stojanović, docent

DIREKTOR INSTITUTA

M. Stojković
dr Mladen Stojković, vanr.prof.





UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I TERMOENERGETIKU

A.Medvedeva 14. 18000 Niš. Tel./Fax: (018) 524-929

NARUČILAC ISPITIVANJA:

PROIZVOD:

TIP:

GODINA PROIZVODNJE:

“FENIKS BB” - Niš, Čegarska 16

Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom

KV 080/80

2003.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni prečnik, mm	DN	80
Nazivni pritisak, bar	PN	16
Nazivni hod, mm	H	25
Nazivni koeficijent protoka, m ³ /h	K _{vs}	80
Diferencijalni pritisak, bar	Δp _w	0,2
Protočna karakteristika		jednakoprocentna
Povezivanje		prirubnicama

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa JUS ISO 7005-1, JUS M.C5.092, JUS L.N4.050 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

Br. 36-6

kao potvrda kvaliteta za

REGULATOR PROTOKA SA

INTEGRISANIM REGULACIONIM VENILOM

tip: KV 080/80

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- ♦ stručni nalaz broj 36/10 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 26.06.2003. god.

RUKOVODILAC, ISPITIVANJA

dr Branislav Stojanović
dr Branislav Stojanović, docent

DIREKTOR INSTITUTA

dr Mladen Stojiljković
dr Mladen Stojiljković, vanr.prof.





UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I TERMOENERGETIKU

A.Medvedeva 14. 18000 Niš. Tel./Fax: (018) 524-929

NARUČILAC ISPITIVANJA:
PROIZVOD:

“FENIKS BB” - Niš, Čegarska 16
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom
KV 100/125
2003.

TIP:
GODINA PROIZVODNJE:

TEHNIČKI PODACI

Nazivni prečnik, mm	DN	100
Nazivni pritisak, bar	PN	16
Nazivni hod, mm	H	30
Nazivni koeficijent protoka, m ³ /h	K _{vs}	125
Diferencijalni pritisak, bar	Δp _w	0,2
Protočna karakteristika		jednakoprocentna
Povezivanje		prirubnicama

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa JUS ISO 7005-1, JUS M.C5.092, JUS L.N4.050 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

Br. 36-7

kao potvrda kvaliteta za

REGULATOR PROTOKA SA
INTEGRISANIM REGULACIONIM VENILOM

tip: KV 100/125

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- ♦ stručni nalaz broj 36/10 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 26.06.2003. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA

B. Četanić
dr Branislav Stojanović, docent

DIREKTOR INSTITUTA

M. Stojiljković
dr Mladen Stojiljković, vanr.prof.



UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I TERMOENERGETIKU

A.Medvedeva 14. 18000 Niš. Tel./Fax: (018) 524-929

NARUČILAC ISPITIVANJA:
PROIZVOD:

“FENIKS BB” - Niš, Čegarska 16
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom

TIP:
GODINA PROIZVODNJE:

KV 125/180
2003.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni prečnik, mm	DN	125
Nazivni pritisak, bar	PN	16
Nazivni hod, mm	H	38
Nazivni koeficijent protoka, m ³ /h	K _{vs}	180
Diferencijalni pritisak, bar	Δp _w	0,2
Protočna karakteristika		jednakoprocentna
Povezivanje		prirubnicama

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa JUS ISO 7005-1, JUS M.C5.092,
JUS L.N4.050 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

Br. 36-8

kao potvrda kvaliteta za

REGULATOR PROTOKA SA

INTEGRISANIM REGULACIONIM VENILOM

tip: KV 125/180

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- ♦ stručni nalaz broj 36/10 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 26.06.2003. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA

B. Stojanović
dr Branislav Stojanović, docent



DIREKTOR INSTITUTA

M. Stojilković
dr Mladen Stojilković, vanr.prof.